

工事監理者の定めのない場合の「工事施工報告書」

平成●●年●●月●●日

一般財団法人 神奈川県建築安全協会

建築主氏名又は工事施工者氏名

印

(自署で行う場合は、押印省略可)

工事監理の状況

	確認を行った部位、 材料の種類等	照合内容	照合を行っ た設計図書	設計図書の内 容について設 計者に確認し た事項	照合方法	照合結果 (不適の場合 には建築主 に対して行 った報告の 内容)
敷地の形状、高さ、衛生及 び安全	敷地の状況 建築物の配置 擁壁 排水経路	高さ、形状 寸法、接道 設置の状況	配置図 設備図 立面図	無	土工事工程完了後 に現場で確認	■適 □不適
主要構造部及び主要構造 部以外の構造耐力上主要 な部分に用いる材料(接合 材料を含む。)の種類、品 質、形状及び寸法	コンクリート、鉄筋、 接合金物 アンカーボルト 木材 外壁材 (小屋裏含む) 屋根(下地)材	位置、種類、 寸法、形状、 材料、材質、 規格、品質、 圧縮強度	基礎伏図 各階平面図 各階伏図 小屋伏図 矩計図 仕様書	無	受け入れ時に 現場で確認	■適 □不適
主要構造部及び主要構造 部以外の構造耐力上主要 な部分に用いる材料の接 合状況、接合部分の形状等	基礎の鉄筋 基礎と土台 土台と柱(たて枠) 柱(たて枠) と梁(根太) 各接合部	位置、寸法、 形状、材質、 接合・継手の状 況、高さ 重ね長さ	基礎伏図 各階伏図 矩計図 仕様書	無	工事完了時に 現場で確認	■適 □不適
建築物の各部分の位置、形 状及び大きさ	基礎、土台、 柱、梁、壁・ 耐力壁、屋根、 階段、建築物全体	位置、寸法、 形状、本数、 配置、高さ	配置図 各階平面図 各階伏図 各立面図 矩計図	無	工事完了時に 現場で確認	■適 □不適
構造耐力上主要な部分の 防錆、防腐及び防蟻措置及 び状況	地面から1m以内 の土台、柱、耐力壁	防腐・防蟻処理の 状況 防水処置の状況	各階平面図 仕様書 矩計図	無	工事完了時に 現場で確認	■適 □不適
特定天井に用いる材料の 種類並びに当該特定天井 の構造及び施工状況	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
居室の内装の仕上げに用 いる建築材料の種類及び 当該建築材料を用いる部 分の面積	床 壁 天井	仕上材の種類 仕上の状況 全て規制対象外	使用建築材 料表 特記仕様書	無	受け入れ時及び 工事完了時に 現場で確認	■適 □不適
天井及び壁の室内に面す る部分に係る仕上げの材 料の種類及び厚さ	壁 天井	仕上材の種類 仕上の状況	平面図、 使用建築材 料表	無	受け入れ時及び 工事完了時に 現場で確認	■適 □不適
開口部に設ける建具の種 類及び大きさ	開口部	建具の種類、 寸法、幅	平面図 立面図	無	工事完了時に 現場で確認	■適 □不適
建築設備に用いる材料の 種類及びその照合した内 容並びに当該建築材料の 構造及び施工状況(区画貫 通部の処理状況を含む。)	給排水設備 電気設備 ガス設備 換気扇 給気口	構造、種類、 性能、寸法、 設置状況	配置図 平面図 設備図 換気図	無	受け入れ時に 製品確認 取り付け時及び 工事完了時に 現場で確認	■適 □不適
寝室等の住宅用防災機器	天井、壁	種類、性能 設置の状況	平面図 設備図	無	工事完了後に 現場で確認	■適 □不適
備 考						